



SVJ Jankovcova 1587
Jankovcova 1587
Praha 7

Mgr. Martin Matouš, MATY

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1214710050

VYŘIZUJE / LINKA
VOLŠTÁT/603855179

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
5.12.2016

VĚC: Vyjádření k požárnímu poplachu EPS – zateklý hlásič v zádveří obj. Jankovcova 1587

V případě zateklého hlásiče EPS v zádveří objektu došlo k nedefinovatelnému zkratování – svodu hlásičové linky ve svorkách patice hlásiče, na který ústředna reagovala požárním poplachem všech hlásičů na příslušné lince bez časů T1 a T2 a obsluha nemohla včas reagovat a došlo k vyhlášení všeobecného poplachu s aktivací výstupů.

Tento stav je vyjimečný a při běžném provozu nenastává, je to však normální reakce ústředny EPS na nedefinovatelný stav hlásičové linky. Obsluha byla poučena o nutnosti při této situaci vypnout celou linku, jinak nejde poplach resetovat.

Za ELTODO, a.s.

Jaromír Volštát
servisní manažer
ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel: +420 220 147 363
Mobil: +420 603 855 179

E-mail: VolstatJ@eltodo.cz, Volstat@vegacom.cz
www: www.eltodo.cz

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, Lhotka
Tel.: +420 261 341 111 Fax: +420 261 710 669, www.eltodo.cz, e-mail: eltodo@eltodo.cz

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517

ELTODO, a.s.